

ACTA DE RESPUESTAS A PREGUNTAS DEL PROCESO No. BIDIII-RSND-EEQ-DI-OB-001 REPOTENCIACIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DE DISTRIBUCIÓN

Lugar y fecha: Quito, noviembre 9 de 2016

Objeto de la reunión: Realizar el análisis de las preguntas realizadas al proceso, elaborar las respuestas y formular aclaraciones.

Integrantes de la Comisión Técnica designada:

Ing. Christian Muñoz : Delegado Área Técnica Principal

Ing. Wilson Calvopiña: Delegado Área Técnica Alterno

Lcda. Nila Acaro: Delegado Área Financiera Principal

Abgda. Nancy Betancourth: Delegada Procuraduría Principal

ESEMEC

PREGUNTA:

Estimados:

Estamos interesados en la Licitación (ECL1160) REFORZAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION RSND BID III 2016 – Repotenciación de redes de medio y bajo voltaje de distribución en el área de prestación de servicio de la EEQ. Dentro de la página web no hay los pliegos, por favor remitirnos los mismos para poder concursar.

RESPUESTA:

LOS PLIEGOS SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA WEB EEQ: http://www.eeq.com.ec:8080/contratacion-publica/procesos-bid-3/programa-reforzamiento-sistema-nacional-de-distribucion/-/asset_publisher/Jcd6B91Z5TvO/content/bidiii-rsnd-eeq-di-ob-001-repotenciacion-de-redes-de-medio-y-bajo-voltaje-de-distribucion-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.eeq.com.ec%3A8080%2Fcontratacion-publica%2Fprocesos-bid-3%2Fprograma-reforzamiento-sistema-nacional-de-distribucion%3Fp_id%3D101_INSTANCE_Jcd6B91Z5TvO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D3%26p_p_col_count%3D4

ING. GUIDO GUERRA

PREGUNTA:

Consultamos, respecto a la Licitación BIDIII-RSND-EEQ-DI-OB-001 REPOTENCIACIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DE DISTRIBUCIÓN. Confirmar la fecha de presentación de la propuesta para el 21 de noviembre de 2016, la pagina web indica fecha fin 07-11-2016.

RESPUESTA:



Favor remitirse a las fechas y horas estimadas para este proceso, indicadas en IAO 21.1 del pliego. La fecha fin indicada en la web (Fecha fin: 07-11-2016, 16:00), hace referencia a la finalización de la etapa de recepción de preguntas y aclaraciones.

PREGUNTA:

Departamento de Contrataciones Públicas.- Empresa Eléctrica Quito.- Nos comunicamos con ustedes para solicitarles de la manera más comedida nos clarifiquen lo siguiente de las licitaciones publicadas:

- REPOTENCIACIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE DE DISTRIBUCIÓN
LPN No: BIDIII-RSND-EEQ-DI-OB-001

Archivo: Anexo Formato

Hoja de Cálculo: ESTR_DIST_OFERTA , "CANTIDAD Y PRESUPUESTO DE ESTRUCTURAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN OFERTADA"

Los siguientes "Código Unidad de Propiedad" no se encuentran entre los códigos del MEER de la Hoja de Cálculo: "Materiales" del mismo archivo. Estos son:

* AC0-0X2X10C

* C00-0T2x95(50) + 25

Porfavor especificar la cantidad y características de los materiales del código presentado o rectificar el código de ser el caso.

RESPUESTA:

*El código AC0-0X2X10C, es equivalente al código TD-3-H, constante en la Hoja de Cálculo: "Materiales" del mismo archivo, fila 3156.

DISREQ	Descripción EEQ	MEER	Código MEER	Descripción MEER	Desglose (Fase)	U	Cant
TD-3-H	AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO)	AC0-0X2x10C	210514350	Precinto plástico con protección UV de 350 mm	RS	c/u	6
	CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE		10804300	Conector estanco, cuádruple dentado, principal 35 a 150 mm2 (2 AWG - 300 MCM), derivado 35 a 150		c/u	3
	CAJA DE DISTRIBUCION DE ACOMETIDAS AEREAS BIFASICAS 240/120 V, 3 HILOS, 320 X 240 X 140 MM		63311004	Caja de distribución de acometidas, bifásicas, 3 hilos, 320 x 240 x 140 mm, para cable preensamblado		c/u	1

* El código C00-0T2x95(50) + 25, corresponde a "CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 95 AAC + 1 X 50 AAAC CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 95 AAC + 1 X 50 AAAC", al que se ha incluido el hilo piloto para alumbrado público "1 X 25 AAC MM2". La descripción es de la siguiente manera:



Código EEQ	Descripción EEQ	MEER	ARCONEL	Código MEER	Descripción MEER
01103643	CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 95 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 3/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG)	CO0-0T2x95(50)+25	OTROS	044006093	Cable Preensamblado de Al, cableado, 600 V, XLPE, 2 x 95 AAC + 1 x 50 AAAC + 1 x 25 AAC mm2 (Similar a: 2 x 3/0 + 1 x 1/0 + 1 x 4 AWG)

PREGUNTA:

En los mismos códigos de Unidad de Propiedad, clarificar:

- El "Código Unidad de Propiedad" ESE-1ER+1PR3, su precio unitario estará compuesto por (precio de ESE-1ER) + (precio de ESE-1PR3) ?
- El "Código Unidad de Propiedad" ESE-1ER+1ER+1ER+1ER es equivalente a 4 veces el código ESE-1ER, por lo tanto el precio unitario será 4 x (precio de ESE-1ER) ?
- El "Código Unidad de Propiedad" ESE-1ED+1ED+1ED+1ED es equivalente a 4 veces el código ESE-1ED, por lo tanto el precio unitario será 4 x (precio de ESE-1ED) ?

RESPUESTA:

- El "Código Unidad de Propiedad" ESE-1ER+1PR3" al que se hace referencia, corresponde al código ESD-1ER+1PR3, y está conformado por el siguiente material:

Código EEQ	Descripción EEQ	MEER	Código MEER	Descripción MEER	Desglose (Fase)	U	Cant
02820101	ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE	ESD-1ER+1PR3	50102160	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE	RS	c/u	1
02010502	AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV		20801532	Aislador rollo, porcelana, 0.25 kV, ANSI 53-2		c/u	1
02817101	BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM		50301001	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 via		c/u	1
02280141	RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS		13601071	Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG		c/u	1
02820112	ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE		50114160	Abrazadera de 4 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm		c/u	1
02988216	TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM.		55201016	Tuerca de ojo ovalado de acero galvanizado, perno de 16 mm (5/8")		c/u	1
02341005	PINZA RETENCION AUTO AJUSTABLE PARA NEUTRO PORTANTE NO. 1/0 AWG (50 MM2)		13201072	Pinza de aleación de Al, de retención para neutro portante, rango 50 a 70 mm2 (1/0 - 2/0 AWG)		c/u	1
02348001	TENSOR MECANICO CON PERNO DE OJO, PERNO CON GRILLETE Y TUERCAS DE SEGURIDAD		55001505	Tensor mecánico con perno de ojo, perno con grillete y tuerca de seguridad, 350 - 505 mm		c/u	1
02343005	TERMINAL PREAISLADO PARA NEUTRO DE CABLE PREENSAMBLADO DE 50 MM2		13401071	Protector de punta de cable, para red preensamblada de Al, forma cilíndrica, calibre 50 mm2 (1/0 AWG)		c/u	3
04750930	AMARRA PLASTICA PROTECCION UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO)		210514350	Precinto plástico con protección UV de 350 mm		c/u	9

[Firma]



- El "Código Unidad de Propiedad" ESE-1ER+1ER+1ER+1ER es equivalente a 4 veces el código ESE-1ER, por lo tanto el precio unitario será :

Código EEQ	Descripción EEQ	MEER	Código MEER	Descripción MEER	Desglose (Fase)	U	Cant
02820101	ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR SIMPLE	ESE-1ER+1ER+1ER+1ER	50102160	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm SIMPLE	RS	c/u	4
02010502	AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV		20801532	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2		c/u	4
02817101	BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM		50301001	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vía		c/u	4
02280141	RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS		13601071	Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG		c/u	4

- El "Código Unidad de Propiedad" ESE-1ED+1ED+1ED+1ED es equivalente a 4 veces el código ESE-1ED, por lo tanto el precio unitario será :


2/4




Código EEQ	Descripción EEQ	MEER	Código MEER	Descripción MEER	Desglose (Fase)	U	Cant
02820102	ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECCION BASTIDOR DOBLE	ESE-1ED+1ED+1ED+1ED	50102260	Abrazadera de 2 pernos, pletina acero galvanizado 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32") y 160 mm, DOBLE	RS	c/u	4
02010502	AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 kV		20801532	Aislador rollo, porcelana, 0,25 kV, ANSI 53-2		c/u	8
02817101	BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VIA. 38 X 4 MM		50301001	Bastidor de acero galvanizado, pletina 38 x 4 mm (1 1/2 x 5/32"), 1 vía		c/u	8
02280141	RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 1/0 AWG, 7 HILOS		13601071	Retención terminal preformada, para cable de Al, calibre 1/0 AWG		c/u	8
02052244	CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACION CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR		10606082	Conector de aleación de Al, de compresión tipo "H", principal 1/0 - 2/0 AWG, derivado 1/0 - 2/0 AWG		c/u	4

Sin nada más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 10h00.


La comisión



Ing. Christian Muñoz
Delegado Área Técnica Principal



Ing. Wilson Calvopiña
Delegado Área Técnica Alterno



Lcda. Nila Acaro
Delegada Área Financiera Principal



Ab. Nancy Betancourth
Delegada Procuraduría Principal

